

**Gegevens aanvrager**

Naam en voornaam .....  
Adres .....

**Gegevens gebouw**

Adres .....

EPB-dossiernummer .....

Eventuele verduidelijking beschouwde ventilatiezone[s] en/of EPB-eenhe[i]d(en): .....

Binnendeuren aanwezig?

Binnendeuren geopend?

**Gegevens ventilatiesysteem**

Systeem  C  D

Merk ventilator unit .....

Type ventilator unit .....

Regelstand van alle regelorganen van de ventilatie-installatie .....

**Meting vermogen**

Merk / model van het meetapparaat & toebehoren .....

Gemeten netspanning .....

Gemeten elektrisch vermogen .....

Bij de meting van het elektrisch vermogen van de ventilatoren werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in "bijlage XVII van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw" nageleefd.

**Meting van mechanische debieten**

Merk / model van het meetapparaat & toebehoren ..... Datum laatste kalibratie .....

Ruimte	Ontwerpdebieten [m³/h]			Gemeten debieten [m³/h]		
	Pulsie		Extractie naar buiten	Pulsie		Extractie naar buiten
	Van buiten	Recirculatie		Van buiten	Recirculatie	
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
<b>Totaal</b>	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**Gegevens verantwoordelijke metingen**

Bedrijfsnaam .....	Datum meting .....
Ondernemingsnummer .....	Datum ondertekening .....
Adres .....	Handtekening <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 50px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">.....</div>
Naam en voornaam .....	

### Gegevens aanvrager

**Naam en voornaam** Jim De Bouw  
**Adres** Zwaluwstraat 9  
8790 Waregem - BE

### Gegevens gebouw

**Adres** Merelstraat 12  
9000 Gent - BE  
**EPB-dossiernummer** 1234567-2017\_125

**Eventuele verduidelijking beschouwde ventilatiezone(s) en/of EPB-eenhe(ij)d(en):**

**Binnendeuren aanwezig?**

**Binnendeuren geopend?**

### Gegevens ventilatiesysteem

**Systeem**  C  D  
**Merk ventilator unit** Renson  
**Type ventilator unit** Healthbox 3.0  
**Regelstand van alle regelorganen van de ventilatie-installatie**

### Meting vermogen








**Merk / model van het meetapparaat & toebehoren** Christ\_CLM1000-Professional  
**Gemeten netspanning** 230 V  
**Gemeten elektrisch vermogen** 48 W

Bij de meting van het elektrisch vermogen van de ventilatoren werden alle voorschriften in het kader van de EPB-regelgeving, zoals beschreven in "bijlage XVII van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw" nageleefd.

### Meting van mechanische debieten

**Merk / model van het meetapparaat & toebehoren** Observator Group DIFF Automatic

**Datum laatste kalibratie** 10-10-17

Ruimte	Ontwerpdebieten [m³/h]			Gemeten debieten [m³/h]		
	Pulsie		Extractie naar buiten	Pulsie		Extractie naar buiten
	Van buiten	Recirculatie		Van buiten	Recirculatie	
 Keuken			75			77
 WC beneden			25			25
 Badkamer			50			51
 Wasplaats			50			52
 Slaapkamer 1			30			30
 Slaapkamer 2			30			32
 Slaapkamer 3			30			31
<b>Totaal</b>			<b>290</b>			<b>298</b>

### Gegevens verantwoordelijke metingen

**Bedrijfsnaam** Bonair NV  
**Ondernemingsnummer** 0524.788.567  
**Adres** Rue Kolibri 8 - 1000 Brussel - BE  
**Naam en voornaam** Jean Bonair

**Datum meting** 10-17-2017

**Datum ondertekening** 10-17-2017

**Handtekening**

